

ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ശുദ്ധജലക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി

249 (938) ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ രൂക്ഷമായ ശുദ്ധജലക്ഷാമം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതു പരിഹരിക്കാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; വിശദമാക്കുമോ;

(ബി) ആലപ്പുഴ നഗരത്തിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്ന കുടിവെള്ളത്തിൽ മാലിന്യം കലരുന്നതായ പരാതി ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഇതു പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്?

ഉത്തരം

(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കഴൽ കിണറുകൾ സ്ത്രോതസ്സായിട്ടുള്ളവയാണ്. ഭൂജല വിതാനം ദിവസേന താഴ്ന്നു വരുന്നതിനാലും കഴൽ കിണറുകൾ കാലക്രമത്തിൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്താൻ പറ്റാത്തവിധം ഉപയോഗശൂന്യമായി പോകുന്നതിനാലും നഗരത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ജലദുർലഭ്യം അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്. നിലവിൽ 38 കഴൽ കിണറുകളിൽനിന്നായി നഗരത്തിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കുടിവെള്ളം പമ്പ് ചെയ്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്നു. കാലാകാലങ്ങളിൽ വിതരണ കഴലുകൾ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് ദീർഘിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ കുടിവെള്ളത്തിന്റെ ആവശ്യകത ദിവസേന ഉയർന്നുവരുന്നു. ഇപ്രകാരമുണ്ടാകുന്ന കുടിവെള്ള ദുർലഭ്യം പുതിയ കഴൽ കിണറുകൾ സ്ഥാപിച്ചും പുതിയ പമ്പ് സെറ്റുകളും അനുബന്ധ സാമഗ്രികളും സ്ഥാപിച്ചും പരിഹരിച്ചുവരുന്നു. എന്നിരുന്നാലും പ്രവൃത്തി നടന്നുവരുന്ന ആലപ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതോടെ നഗരത്തിലെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജലദുർലഭ്യത്തിന് ശാശ്വത പരിഹാരമാകുന്നതാണ്.

(ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ ട്യൂബ് വെല്ലുകളിൽ മലിനജലമാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന പരാതിയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെയും ജല സാമ്പിളുകൾ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ഡിവിഷൻ മുഖേന പരിശോധിച്ചതിൽ ട്യൂബ് വെല്ലിലെ ജലത്തിൽ മാലിന്യമില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ആലപ്പുഴ നഗരത്തിലെ എം.ഒ. വാർഡ്, സ്റ്റേഡിയം വാർഡ് എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ അഴുക്കും കലക്കലും കണ്ടതിനെത്തുടർന്ന് ഉടൻതന്നെ കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പ് ലൈനുകളിലും

52/12

ഉന്നതതല ജലസംഭരണികളിലും സൂപ്പർ ക്ലോറിനേഷൻ നടത്തുകയും വാൽവുകൾ തുറന്ന് വിതരണ ശൃംഖലയിലെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ വൃത്തിയാക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് പൈപ്പ് ലൈനുകളിൽ അഴുക്കുവെള്ളം കലരുന്നതിനുള്ള സാധ്യത വിശദമായി പരിശോധിക്കുകയും കണ്ടെത്തിയ എല്ലാ പൈപ്പ് ലീക്കുകളും പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തു. ഭൂമിക്കടിയിൽ തോടുകളും കാനകളും പൈപ്പ് ലൈൻ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ തെളിച്ച് പരിശോധിച്ച് തകരാറുകളുണ്ടെങ്കിൽ പരിഹരിക്കുന്നത് യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്തുവരുന്നു. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമാകുന്നതുവരെ ടി പ്രദേശങ്ങളിൽ കുടിവെള്ളം ടാങ്കറിൽ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

250 (939) ശ്രീ. വി. ചെന്താമരാക്ഷൻ : താഴെ കാണുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി സദയം മറുപടി നൽകുമോ:

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷം നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ സംബന്ധിച്ച വിശദാംശം നൽകുമോ;

(ബി) എം.എൽ.എ.-യുടെ പ്രാദേശിക വികസന ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഏതെല്ലാം പദ്ധതികളാണ് ഇനി പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളത്, ആയത് എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?

ഉത്തരം

(എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം പാലക്കാട് പ്രോജക്ട് ഡിവിഷനുകീഴിൽ നെന്മാറ മണ്ഡലത്തിൽ എൻ.ആർ.ഡി.ഡബ്ല്യു.പി.-19, എസ്.എൽ.എസ്.എസ്.സി.-നെന്മാറ, അയിലൂർ മേലാൻകോട് പഞ്ചായത്തുകൾക്കായി 1100 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കുള്ള ഒരു കുടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതിക്ക് 7-1-2014-ൽ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ പ്രധാന ഘടകമായ ശുദ്ധീകരണശാലയുടെ പ്രവൃത്തി 60 ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചു. പോത്തുണ്ടി ഡാമിൽനിന്നുള്ള റോ-വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, നെന്മാറ ജലസംഭരണിയിലേക്കുള്ള ക്ലിയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പൈപ്പുകൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. പൊതുമാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ റോഡ് മുറിക്കുന്നതിനുള്ള അനുമതിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.